



Nummer	75146/01	Ersatz	--
Ausgabe	27-09-2012	Scope	2009/142/EG 92/42/EWG
Bericht Nummer	177155/21		
PIN	0063BQ3155	Kontrakt Nummer	E 8690

## APPENDIX


### Bemerkungen:

- Die maximale Abgastemperatur von 120°C wird nicht überschritten.
- Die Anforderungen an die Gasbrennwertkessel entsprechen indirekt Punkt 4.6.2.3 der EN 12828.
- Im Bericht Nr 177155 ist festgelegt dass die oben erwähnten Gerätetypen C13(x) und C33(x) mit dem in der Installationsanleitung beschriebenen Abgas/Zuluft Zubehör (80/125mm und 60/100mm) von Muelink & Grol (Groningen, NL) installiert werden müssen.

Bouke Meekma  
Kiwa

**kiwa**  
Approved

EC Directive



2009/142/EC

92/42/EEC

**G A S T E C**

